



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура г. Лесосибирска

ул. Карла Маркса, 5, г. Лесосибирск,
Красноярский край, 662544

09.06.2002 № 4-01-2002

Директору КГБУ СО «Енисейский
психоневрологический интернат»

Сугакову Е.А.

3-32-96, 3-31-88

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения

Прокуратурой города по результатам проверки соблюдения КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» (далее-учреждение, интернат) законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения установлено, что в горячем цехе учреждения над жарочным шкафом отсутствует вытяжная система; в складском помещении №4 имеются потеки на стене и потолке; в овощном цехе частично отсутствует маркировка на разделочном инвентаре (ножи); в буфетных 3 и 4 корпусов на емкости с рабочим раствором отсутствует маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности; в складском помещении №4 не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленных производителем.

Согласно ст.3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

В силу ст.11 вышеуказанного Закона индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

ВЗ № 010597

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В нарушение указанных требований закона над жарочным шкафом горячего цеха учреждения отсутствует локальная вытяжная система.

Кроме того, в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

В соответствии с п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 (далее-СП 2.1.3678-20) покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушение указанных требований закона в складском помещении №4 интерната имеются потеки на стенах и потолке.

Также, согласно п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено, что для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.

В нарушение указанных требований закона в овощном цехе учреждения на разделочном инвентаре (ножи) частично отсутствует маркировка.

Кроме того, п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрено, что емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть

промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством).

В нарушение указанных требований закона в буфетных 3 и 4 корпуса интерната на емкости с рабочим раствором отсутствует маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

Также, п.7 ст.17 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 установлено, что при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.

В нарушение указанных требований закона не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленных производителем, в складском помещении №4 при температуре +17⁰ С находятся на хранении апельсины и яблоки, температурные условия хранения которых установлены производителем до +10⁰ С.

Таким образом, КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» нарушено санитарное законодательство.

Указанные нарушения стали возможны в связи с игнорированием руководителем организации требований закона. Условиями, способствовавшими нарушению закона, является отсутствие контроля руководителя учреждения за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры.

Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору города в установленный законом месячный срок в письменной форме с приложением копий приказов (распоряжений) о привлечении к ответственности виновных лиц.

Заместитель прокурора города
советник юстиции

 И.А. Волков