

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«16» мая 2023 г.

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

24230061000203383967

ссылка на карточку мероприятия в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» мая 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2305/32-24/29-П/ВП

(дата и время составления предписания)

662543 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 6

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «16» мая 2023 г., № 2305/32-24/29-П/ВП, учетный номер проверки 24230061000203383967.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование отдела государственного контроля (надзора), лица муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Кустов Никита Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (заместитель главного государственного инспектора МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. край Красноярский, г. Лесосибирск, ул. Рябиновая, Дом 1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

КГБУСО ЕНИСЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ИНН 2454010998

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «24» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «24» мая 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель организации не обеспечил исправность пожарного водоема расположенного в районе корпуса №3 находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
Пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:  
Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного

